

		сигнализацией	
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещений по	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	0,9 м.	К, О	Реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	1,5 м.	К	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> = 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	1 м.	К	установка	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м		С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м		С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м		С		
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	отсутствует	С	установка	

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	отсутствует	К, С, О	установка	
Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	отсутствует	К, С, О	установка	
Места отдыха <*>	наличие	отсутствует	К, О	установка	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
Расстояние до входа в здание	<= 50 м	50	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует	К	создание	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К	создание	
1.4. Открытая лестница отсутствует, не требуется					
Ширина лестничных маршей	>= 1,35 м		О, С		
Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	>= 0,8 - 0,9 м		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
расстояние между поручнями	>= 1,0 м		О, С		
высота поручней	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
завершающие	>= 0,3 м		О, С		

	горизонтальные части поручней					
1.5. Пандус на рельефе отсутствует, не требуется						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки	м	0,43			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	6,3 x 3.1	О, С	ремонт	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	отсутствует	К	установка	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	

лестницами)					
Навес	наличие	имеется	К, О		
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
Информация об объекте	наличие	отсутствует	Г	установка	
Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	установка	

2.2. Лестница наружная

Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	О, С	установка	
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	установка	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	установка	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
высота поручней	0,9 м		О, С		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м <*>	наличие		О, С		

2.3. Пандус наружный отсутствует, установка

Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
Площадки на горизонтальном участке					

пандуса:					
в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		К		
промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О	установка	
Нескользкое покрытие	наличие	отсутствует	К, О	установка	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К	установка	
Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	

2.4. Тамбур

Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции - $(1,5 - 1,8) \times 2$ м	2,5 x 1,4	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	установка	
Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	1,1	К, О	реконструкция	
Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - $< 0,014$ м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0,008 наружн. 0,007 внутр.	К	установка	
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С	установка	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа отсутствует, не требуется

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
Бортики по боковым	наличие		О, С		

краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
Поручни с двух сторон:	наличие			О, С	
на высоте	0,9 м			О, С	
нетравмирующие завершения поручней	наличие			О, С	
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м			О, С	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа отсутствует, не требуется					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м			К	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$			К	
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			К	
Поручни с двух сторон:	наличие			К, О	
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м			К, О	
на высоте (нижний поручень)	0,7 м			К	
на высоте (верхний поручень)	0,9 м			О	
нетравмирующие завершения поручней	наличие			К	
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м			К, О	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие			К	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие			К	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
стационарный	наличие			К	
мобильный	наличие			К	
3.3. Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,8		К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м			К, О	установка
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует		К, Г	установка
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует		К, Г	установка
Речевые информаторы и	наличие	отсутствует		С	установка

маяки <*>						
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствует	Г	установка		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствует	Г	установка		
Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка		
Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие		К, О, С, Г			не требуется
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> = 1 на этаж		О			
для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж		К			
Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м		С			
Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка		
Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	установка		
Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	установка		

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) отсутствует, не требуется

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	установка		не требуется
Контрастная маркировка	наличие		С			
Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О			
на высоте	0,9 м		О			
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К			
завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О			

3.5. Пандус внутренний на этаже отсутствует, не требуется

Ширина марша	> = 1,0 м		К			
Угол уклона	< = 5°		К			
Разворотные площадки внизу, вверху	> = 1,5 x 1,5 м		К			
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О			
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К			

	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	С	создание	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	отсутствует	С	создание	
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)		отсутствует			
3.7. Лифт пассажирский отсутствует						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		
	Зеркало <*>	наличие		К		
	Поручни <*>	наличие		О		
	Световая и звуковая	наличие		Г, С		

информация в кабине о движении лифта <*>					
Знак доступности	наличие		К		
Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок отсутствует, не требуется

Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К		
Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м		К		

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

4.2. Обслуживание в кабинете №1

Ширина проема двери	> = 0,9 м	1,8	К		
Высота порога	отсутствие	да	К, О		
Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	создание	
Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	создание	
размещение на высоте <*>	< = 1,8 м	отсутствует	К	создание	
высота прописных букв <*>	> = 0,025 м	отсутствует	С	создание	
Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	отсутствует	О	создание	
Зона для кресла-коляски	> = 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К	создание	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	да	К, О		

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов, не требуется

4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет отсутствует

Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м	1,1	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов

4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, cabina телефона) не требуется

Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		К		
Место для сидения <*>	наличие		О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) не требуется

Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		Г		

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
---	---------	--	---	--	--

5. Санитарно-бытовые помещения

5.1. Санузел для посетителей

Санузел	наличие	имеется	Г, У		
---------	---------	---------	------	--	--

5.2. Санузел для инвалидов отсутствует, создание

Санузел	наличие		К, О, С		
Знак доступности помещения	наличие		К		
Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
Направление открывания дверей	наружное		К		
Кабины для инвалидов:					
количество кабин	> 1 шт.		К, О		
ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		
Унитаз:					
опорные поручни	наличие		К, О		
откидные поручни <*>	наличие		К		
зона для кресла-	$\geq 0,75$ 1,2 м		К		

коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)					
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие			О	
Раковина:					
высота раковины	0,75 - 0,85 м			К, О	
опорный поручень	наличие			О	
водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие			К, О	
водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие			К, О	
зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> = 1,30 x 0,85 м			К	
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие			О	
Зеркало поворотное	наличие	отсутствует		К, О	установка
Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы	отсутствует		К	установка
Душевые:		отсутствуют			не требуется
габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 x 1,5 м			К, О	
размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> = 0,48 x 0,85 м			К, О	
опорный поручень	наличие			К, О	
Система тревожной сигнализации	наличие	да		К, О, С	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует		К, О, Г, С	установка
Надписи:	наличие	отсутствует		К, О, Г, С	установка
размещение на высоте	> = 1,5 м и < = 4,5 м			К, О, Г, С	
высота прописных букв	> = 0,075 м			К, О, Г, С	
освещенность	наличие			К, О, Г, С	
Указатели,	наличие	отсутствует		К, О, Г, С	установка

	пиктограммы:					
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> = 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист комитета по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
муниципального района Борский Самарской области Т.А. Попова Попова Т.А.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Борской районной общественной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» А.Н. Кудрявкин Кудрявкин А.Н.

Представители организации, расположенной на объекте
Директор ГБОУ ООШ с.Гвардейцы Т.Г. Ретинская Т.Г.Ретинская

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № 1)
Комиссией (название). _____