

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам  
Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области**  
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

с. Борское  
(место составления акта)

« 27 » мая 2021 г.  
(дата составления акта)  
13:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 78

По адресу/адресам: 446670, Самарская область, Борский район, с. Гвардейцы, ул. Школьная, 4  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 22.04.2021 г. № 78 начальника отдела надзорной  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский  
и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы Томарова  
Владимира Станиславовича

была проведена плановая выездная проверка в отношении: \_\_\_\_\_  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная  
общеобразовательная школа с. Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: \_\_\_\_\_

« 28 » апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 1 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по м.р.

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) Директор Ретинская Татьяна Геннадьевна

копия вручена – 22.04.2021, ознакомлена при проверке – 28.04.2021 ✓ Ретинская

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-----  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Ситников Сергей Михайлович – заместитель начальника  
отдела надзорной деятельности и профилактической

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области;

Аглиуллин Ренат Равильевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

проводившего(и) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ ООШ с. Гвардейцы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

муниципального района Борский Самарской области Ретинская Татьяна Геннадьевна

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	В здании (помещениях) на путях эвакуации допускается применение строительных материалов отделки стен и покрытий полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации (лестничная клетка, коридор покрытие пола, стены).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 10, ст. 11, ст. 13, ст. 134, табл. 3, табл. 27, табл. 28, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МБУ «Центр материально-технического обеспечения муниципального района Борский Самарской области»
2.	В помещениях (группы, спальни) дошкольной образовательной организации допускается применение декоративно-отделочных материалов и покрытия полов, на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующая о допустимости применения данных материалов.	ст. 2; ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4; ст.134; табл.3 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МБУ «Центр материально-технического обеспечения муниципального района Борский Самарской области»
3.	Не представлена в подразделение МЧС России на регистрацию декларация пожарной безопасности с учетом изменений формы и нормативных документов по пожарной безопасности.	ст. 2, 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 4, 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ГБОУ ООШ с. Гвардейцы м.р. Борский Самарской области
4.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными	ст. 2, 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008	ГБОУ ООШ с. Гвардейцы м.р. Борский

	конструкцией в пищеблоке.	г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 35 в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Самарской области
5.	Дверь чердачного помещения, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыт на замок.	ст. 2, 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	ГБОУ ООШ с. Гвардейцы м.р. Борский Самарской области
6.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ст. 2, 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	ГБОУ ООШ с. Гвардейцы м.р. Борский Самарской области

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1. Предписание от 27.05.2021 № 78/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – заместитель главного государственного инспектора м.р. Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору майор внутренней службы  
Ситников Сергей Михайлович

«27» мая 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ретинская Татьяна Геннадьевна, директор ГБОУ Самарской области основная общеобразовательная школа с. Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» мая 2021 г..

✓ Ретинская  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)